

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.62. Databáze 2024.06.01, platnost dat od 01.06.2024

Projekt: R-AC-T100S-Rev01
Číslo: R-AC-T100S-Rev01
Rozváděč: R-AC-T100S-Rev01
Datum: 12.06.2024
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-AC-T100S-Rev01.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	92,8 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	14,6 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,74
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	58,8 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**