

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.14.6. Databáze 2025.10.01, platnost dat od 01.10.2025

Projekt: R-N3-AP-20
Číslo: R-N3-AP-20
Rozváděč: R-N3-AP-20
Datum: 20.10.2024
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-N3-AP-20.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	85,6 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	13,7 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,75
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	55,9 W

Ověření oteplení: **Pv < Pmax VYHOVUJE**